



**Renvooi**

	bedrijfsventilatie
	mechanische ventilatie
	HR cv-ketel
	meterkast
	hemelwaterafvoer $\phi$ 100mm
	standleiding
	finale nooduitgang signalering (volgens NEN 6088)
	uit-signalering (volgens NEN 6088)
	Rookmelders (volgens NEN 2535)
	30 of 60min. brandwerende zelfsluitende deur
	panieksluiting (zonder losse onderdelen te openen)
	Poederschubblusser 6kg conform NEN 2559
	brandslanghaspel 30m binnendiameter 20mm, straalpijp 6mm, conform NEN-EN 671-1
	Wdbdo brandwerende scheiding 30 of 60min.
	geïsoleerde prefab beton plint
	sandwich gevelbekleding Rcc=3,5
	kalkzandsteen lijmblokken
	h.s.b. of M.S. geïsoleerde voorzetwand

**Oppervlaktes/inhoud**

functie	oppervlakte
<b>Unit A</b>	
Gebruiksoppervlak	321,1m <sup>2</sup>
Verblijfsruimte	19,3m <sup>2</sup>
Industriefunctie	
<b>Unit B</b>	
Gebruiksoppervlak	328,1m <sup>2</sup>
Verblijfsruimte	19,3m <sup>2</sup>
Industriefunctie	
<b>Unit C</b>	
Gebruiksoppervlak	409,4m <sup>2</sup>
Verblijfsruimte	0m <sup>2</sup>
Industriefunctie	
<b>Totaal</b>	
Brutto bebouwd	999m <sup>2</sup>
Inhoud	7634m <sup>3</sup>
Gebruiksoppervlak	1058,6m <sup>2</sup>
Verblijfsruimte	38,6m <sup>2</sup>

**Bouwbesluiten**  
Inbraakwerendheid van de gevelopeningen Weerstandklasse 2 volgens de NEN 5096

**Brandpreventievoorzieningen**  
Het gebouw voorzien van een ontruimingsalarminstallatie volgens NEN 2575 uitgave 2004. Het gebouw moet worden voorzien van een niet automatische brandmeldinstallatie volgens NEN 2535 uitgave 1996 (incl. A1). De brandmeldinstallatie stuurt de ontruimingsinstallatie aan.

De hoofddraagconstructie onder de verdiepingvloeren moet 30min. brandwerend worden bekleed.  
De rechter zijgevel moet voldoen aan een Wdbdo van 30min.  
De bedrijfsruimte scheidende wand moet voldoen aan een Wdbdo van 30min.

**Project :**  
Bedrijfsruimte Pieter Ligchaam b.v. (sier) bestratingen  
Amstelkade  
Woerdense Verlaat

**Opdrachtgever :**  
Ligchaam beheer b.v.  
Noordense Dorpsweg 12b  
2431 AT Noorden  
06-23685728 / 0172-407117 /  
info@ligchaambestratingen.com

**Project nr.**  
14-06

**datum**  
25-11-2014

**schaal**  
1:100

**formaat**  
A1

**getekend**  
Peter Røling

**gewijzigd**

**Definitief ontwerp plattegronden**  
bedrijfsruimte Amstelkade

Middenweg 1  
3641 RB Mijdrecht  
tel. 0297-521673  
fax. 0297-521674

**blad**  
**DO.1**